

甲府市上下水道局平瀬浄水場浄水発生土の放射性物質測定結果について

平瀬浄水場の浄水発生土の放射性物質を測定しました。

測定結果等は次のとおりです。

浄水発生土（機械脱水）					単位 Bq/kg
採取日	令和6年6月3日				
採取場所	平瀬浄水場脱水機棟				
測定機関	株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市）				
測定項目	放射性ヨウ素 I-131	放射性セシウム Cs-134	放射性セシウム Cs-136	放射性セシウム Cs-137	
測定結果	不検出※	不検出※	不検出※	不検出※	

※不検出とは、測定下限値 (10Bq/kg) 未満のことをいいます。

工務部水道管理室浄水課

電話：055-251-8111

FAX：055-251-8127