

物品購入仕様書

- 1 物件名 平瀬浄水場管理棟計装用 UPS 購入
- 2 購入数 1 台
- 3 規格等

型 式	M-UPS140RX22S 富士電機製
交流入力	1φ 200V 80A 50/60Hz
交流出力	1φ 100V 200V 50/60Hz 14kVA 11.2kW
バックアップ時間	10 分間(負荷 11.2kW)
質 量	420kg
- 3 納入場所 平瀬浄水場管理棟 1 階電気室 (甲府市平瀬町 4 3 7 - 3)
- 4 納入期限 契約日から令和 3 年 2 月 2 日まで
- 5 その他
 - (1) 納入日及び時間等については、事前に担当課と協議すること。
 - (2) 機器の納入には、次の作業を含むものとする。
 - ア UPS 本体の運搬・搬入・取替
 - イ 取替終了後の運転確認
 - ウ 既設 UPS 本体の処分
 - (3) 取替・処分に伴う費用は、納入者の負担とする。
 - (4) その他定めのない事項に疑義が生じた場合は、甲府市上下水道局と供給者が誠意をもって協議し、決定するものとする。