

「(下水－１４号) 甲府市浄化センター水処理施設運転管理等業務委託」の一般競争入札の質問書に対する回答

令和３年１０月８日

「(下水－１４号) 甲府市浄化センター水処理施設運転管理等業務委託」の一般競争入札に係る質問に対し、次のとおり回答します。

番号	質問項目・ページ	質問内容	回答
1	入札説明書 P 3	6 入札方法等の(3)で、「入札書は消費税抜きの金額を記載してください。」とありますが、設計書に記載されている諸業務は全て税込みの表示になっています。 諸業務も税抜き金額にて入札書に記載するのでしょうか。	設計書で税込み表示になっている部分も消費税抜きの金額で積算していただき、総額を入札書には記載してください。
2	入札説明書 P 3	6 入札方法等について、入札のときに内訳書（見積書）の提出は必要でしょうか。	入札の際には内訳書の提出は不要です。 落札者は契約締結後に内訳書の提出をお願いします。
3	別紙集 別紙５－１	ポリアミジン系高分子凝集剤の用途は、脱水汚泥含水率の契約基準未達またはその恐れがある場合など、非常時の用途という理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。