

平瀬浄水場運転管理等業務委託に係る質問及び回答

平成 30 年 9 月 6 日

番号	該当箇所	質問内容	回答
1	実施要領 P7 第9	企画提案書で規格 A3 版を使用する場合は、片面あたり規格 A4 版両面印刷に換算すると 1 枚 (2 ページ分) となる理解でよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
2	実施要領 P7 第9	(5) 企画提案書の内容に参加事業者名を記載しないとありますが、事業者名に代わる参加番号等の識別の通知があると理解してよろしいでしょうか。	事業者名に代わる参加番号等の識別の通知は、ありません。
3	実施要領 P8 第10	参加人数は、企画提案書等の内容を熟知している 4 名までとありますが、パソコンを操作する人員を別途用意してもよろしいでしょうか。	実施要領第 10 5 のとおり、参加人数は説明者を含め 4 名とします。
4	実施要領 P8 第10	プレゼンテーション及びヒアリングの説明事項及び質疑応答の内容についての議事録を作成するために録音をすることは可能と理解してよろしいでしょうか。	録音機器の持ち込みは可能ですが、録音データは議事録作成後に必ず削除するようお願いします。
5	要求水準書 P7 第 24 条 2	受託者が用意をする水質検査測定器のうち、色濁度計は水道法の試験方法に準拠した積分球式の色濁度計を準備することと理解してよろしいでしょうか。	要求水準書第 24 条 2 (1) ③で示す色濁度計で測定する色度及び濁度の測定方法は、水質基準に関する省令に基づき厚生労働大臣が定める方法に準拠するものとし、濁度は積分球式光電光度法とします。
6	要求水準書 P7 第 24 条 2	受託者は、以下に示す機器を整備し、水質検査業務を実施することとありますが色濁度計等の測定機器は、委託者、受託者のどちらが準備するのでしょうか。	要求水準書第 24 条 2 (1) ③で示す水質検査機器は、受託者に準備していただきます。