別記1

【対象個所:古関·梯町簡易水道配水池】

機器名称	差動トランス方式 投込圧力式水位計
測定対象	簡易水道用
型式	検出器 SL-180B型
	(支え足Φ268)
	変換器 PSB-262AM型
	避雷器 電源用
測定範囲	0~0. 1mから0~40mまでの任意の範囲
精 度	スパンの±0.2% (0~0.8m以下は±0.5%)
温度影響	スパンの±0.015%/ \mathbb{C} (0~0.8m以下は±0.05%/ \mathbb{C})
使用温度範囲	検出器 ―10~50℃ (凍結しない状態)
	中継箱 ―5~60℃または―20~80℃
	(メーター動作保証温度範囲0~50℃)
	変換器 - 5 ~ 6 0 ℃
出力信号	DC4~20mA 許容負荷抵抗 850Ω
許容過負荷	測定最大値0.8m以下のとき3m
	測定最大値0.8 m超え3 m以下のとき12 m
	測定最大値3m超え40m以下のとき45m
耐雷性	10kV(電源部、入出力部避雷回路内臓)
材質	検出器 SUS316
	中継箱 SMC樹脂
	変換器 ABS樹脂
中空ケーブル	仕上がり外径: φ12mm 15m
見下チュンス	外 装: 耐熱ビニルシース
吊下チェーン	5 m 松山兜 耐食形
質 量	検出器 耐食形 約2.5 kg 中継箱 防まつ形 約0.9 kg
	中継箱 防まつ形 約0.9 k g 変換器 屋内壁掛形 約0.4 k g
 電 源	AC100V、50/60HzまたはDC24V
消費電力	4W以下
保証期間	工場出荷後5年
[/N BTT 53] [b]	