

令和7年度 第3回有機フッ素化合物（PFOS及びPFNA）の検査結果

系統	種別	目標値	採水年月日	検査結果
平瀬浄水場系	原水	PFOS及びPFNA の合算で0.00005mg/L 以下（暫定）	2025年12月2日	0.000005mg/L未満
	浄水			0.000005mg/L未満
	給水栓水 山宮配水区域			0.000005mg/L未満
	高区西配水区域			0.000005mg/L未満
	羽黒配水区域			0.000005mg/L未満
	高区配水区域			0.000005mg/L未満
	中区配水区域			0.000005mg/L未満
昭和浄水場系	原水		2025年12月9日	0.000005mg/L未満
	浄水			0.000005mg/L未満
	給水栓水			0.000005mg/L未満
平瀬・昭和系混合区域	給水栓水 中道北部第1配水区域		2025年12月9日	0.000005mg/L未満
	中道北部第2配水区域			0.000005mg/L未満
	中道北部第3配水区域			0.000005mg/L未満
中道東部第1配水池系	原水		2025年12月9日	0.000005mg/L未満
	給水栓水			0.000005mg/L未満
中道東部第3配水池系	原水		2025年12月9日	0.000005mg/L未満
	給水栓水			0.000005mg/L未満
中道南部第1配水池系	原水		2025年12月9日	0.000005mg/L未満
	給水栓水			0.000005mg/L未満