

## 甲府市上下水道局浄化センター脱水汚泥等の放射性物質測定結果について

甲府市浄化センターの脱水汚泥等の放射性物質を測定しました。

測定結果等は以下のとおりです。

脱水汚泥

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 平成30年6月13日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター脱水機棟             |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 350                       | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

焼却灰

単位Bq/Kg

|      |                           |                   |                   |                   |
|------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 採取日  | 平成30年6月13日                |                   |                   |                   |
| 採取場所 | 甲府市浄化センター焼却炉              |                   |                   |                   |
| 測定機関 | 株式会社山梨県環境科学検査センター（山梨県甲斐市） |                   |                   |                   |
| 測定項目 | 放射性ヨウ素<br>I-131           | 放射性セシウム<br>Cs-134 | 放射性セシウム<br>Cs-136 | 放射性セシウム<br>Cs-137 |
| 測定結果 | 不検出※                      | 不検出※              | 不検出※              | 不検出※              |

※不検出とは、測定下限値（10Bq/Kg）未満のことをいいます。

工務部下水道管理室浄化センター

電話 055-241-0131

FAX 055-241-0132